PIANO COPERTURA - Edificio Residenziale



PIANO COPERTURA: Vano Scala A-B - Locale tecnico
I QUADRI DI RIFERIMENTO SUI CIRCUITI SONO PERSEMPLICITA' RIFERITI AL SOLO VANO SCALA A)



PIANO COPERTURA: Vano Scala C - Locale tecnico



LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

- MONTANTE O CALATA IMPIANTI ELETTRICI E/O SPECIALI
- COMANDO LUCE: INTERRUTTORE
- COMANDO LUCE: DEVIATORE
- COMANDO LUCE: INVERTITORE
- COMANDO LUCE: INTERRUTTORE LUMINOSO
- INTERRUTTORE BIPOLARE
- PULSANTE A TIRANTE ISOLANTE INSTALATO A m2.25
- COMANDO LUCE: PULSANTE LUMINOSO
- PRESA CIVILE TIPO 10A
- PRESA CIVILE TIPO 16A
- PRESA CIVILE TIPO UNEL P30
- 3P+Na — PRESA INTERBLOCCATA CON PROTEZIONE MEDIANTE FUSIBILI 16A
- PRESA SEGNALE TELEFONICO
- PRESA SEGNALE TV TERRESTRE
- PRESA SEGNALE TV SATELLITARE
- VIDEO TOP — VIDEOTOFONO
- ALIMENTAZIONE ELETTROSERRATURA PORTA INGRESSO EDIFICIO
- PULSANTE CON TARGA PORTANOME RETROILLUMINATA
- RONZATORE
- QUADRO ELETTRICO
- SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO
- FCOIL — PUNTO ALIMENTAZIONE FANCOIL
- PUNTO ALLACIAMENTO TERMOSTATO AMBIENTE PER PANNELLI RADIANTI DI ZONA/FANCOIL
- TAST — TASTIERINO ALFANUMERICO PER SISTEMA ANTI-INTRUSIONE
- TAST — PREDISPOSIZIONE TASTIERINO ALFANUMERICO PER SISTEMA ANTI-INTRUSIONE
- CENTRALINA SISTEMA ANTI-INTRUSIONE
- PREDISPOSIZIONE CENTRALINA SISTEMA ANTI-INTRUSIONE
- APPARECCHIATURA PER RIVELAMENTO INTRUSIONE
- PREDISPOSIZIONE APPARECCHIATURA PER RIVELAMENTO INTRUSIONE
- PREDISPOSIZIONE CONTATTO MAGNETICO PER RIVELAMENTO INTRUSIONE
- SIRENA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE PER RIVELAMENTO INTRUSIONE
- PREDISPOSIZIONE SIRENA DA ESTERNO CON LAMPEGGIANTE PER RIVELAMENTO INTRUSIONE
- CENTRALINA SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO
- SIRENA DA ESTERNO AUTOALIMENTATA PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDI
- RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZABILE DA ESTERNO (PARETE-CONTROSOFFITTO)
- RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZABILE PER CANALIZZAZIONI DI ARIA (IN CONDOTTE DI ARIA)
- RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZABILE SOPRA CONTROSOFFITTO, COMPLETO DI RIPETITORE OTTICO UBICATO IN POSIZIONE VISIBILE
- RIPETITORE OTTICO PER SEGNALE DI ALLARME INCENDIO, INSTALLATO IN POSIZIONE VISIBILE (es.SOTTO AL CONTROSOFFITTO)
- PULSANTE DI ALLARME INCENDIO INDIRIZZATO E VETRO FRANGIBILE
- PANNELLO OTTICO DI ALLARME INCENDIO
- CENTRALINA SISTEMA DIFFUSIONE SONORA
- DIFFUSORE ACUSTICO DA ESTERNO PER POSA A PARETE/SOFFITTO, CON POTENZA 6W
- DIFFUSORE ACUSTICO DA INCASSO NEL CONTROSOFFITTO, CON POTENZA 6W
- 400V — PUNTO DI ALIMENTAZIONE UTENZA ALLA TENSIONE DI 400V
- 230V — PUNTO DI ALIMENTAZIONE UTENZA ALLA TENSIONE DI 230V
- ALLACIAMENTO SERRAMIA TAGLIA/LUCCIO MOTORIZZATA
- BLOCCO MAGNETE PORTA TAGLIA/LUCCIO COMPLETO DI PULSANTE DI SBLOCCO
- PUNTO DI ALLACIAMENTO ESTRATTORE BAGNO
- MT = MODULO DI COMANDO PER APPARECCHIATURE DEL SISTEMA RIVELAZIONE INCENDI
- MI = MODULO DI INGRESSO PER APPARECCHIATURE DEL SISTEMA RIVELAZIONE INCENDI
- TORRETTA A SCOMPARSA DA COMPOSTA DA 1 PRESA UNEL P30 1 PRESA 16A 1 PRESA TELEFONO E PRESA DATI
- PARABOLA PER SISTEMA TELEVISIVO SATELLITARE
- ANTENNA PER SISTEMA TELEVISIVO TERRESTRE

LEGENDA CORPI ILLUMINANTI

- codice apu: 0G51.01.00 o 0G51.01.01 — Punto luce generico in incasso realizzato a soffitto o in parete
- Corpo da incasso in policarbonato stampato, riflettore in alluminio elettrolitico, diffusore speculare decorativo, lampade TC-DEL, Tipo Iguzzini Sistema Easy o similare + lampade e accessori
- codice apu: NF.E.041: 2X26W, art.3304+ 6017+6024
- codice apu:NF.E.841:1X26W, art. 3301 + 6017+6024
- codice apu:NF.E.842:1X18W, art. 3300 + 6017+6024
- Corpo da incasso circolare, lampada circolare, diametro 71mm, schermo vetro, lampada alogeno 1x35W / 12V con alimentatore elettronico, Tipo Iguzzini Sistema Easy o similare + lampade e accessori
- codice apu: NF.E.845: art.8090+5591
- codice apu: NF.E.843: Plafone a vista circolare, corpo in policarbonato, lampada TC-DL 2x26W, diffusore speculare, reatti elettronici, Tipo Iguzzini plafoni44 art. 8180+ lampade e accessori + similare
- codice apu: NF.E.844: Plafone a vista circolare, corpo in policarbonato, lampada TC-DL 1x26W, plafone sul retro, reatti elettronici, IP65, Tipo Iguzzini Rio art. 8767/2151+1281/000 E accessori, o similare
- Plafoniera IP65, corpo o schermo in policarbonato, montata a vista, reatti elettronici, tipo 3F Filipp mod. 3F Leds INOX 44" + lampade,accessori o similare
- codice apu: NF.E.044: 1x36W HF
- codice apu: NF.E.046: 2X36 HF
- codice apu: NF.E.049: 2X36 HF EMF(non permanente)
- codice apu: NF.E.047: Corpo di incasso circolare metallico, lampada fluorescente HF-DE 70 W, diffuso in AL brillantato, Reflt. reparatto, Tipo Iguzzini Sistema Easy art. 4663 + lampade e accessori o similare
- codice apu: NF.E.050bis: Corpo IL/le modulare per fila o sospensione, corpo in AL, reatti elettronico, diffuso in policarbonato, lampade 2x 2x36W, Tipo Iguzzini mod. Action Art. 6609+lampade e accessori o similare
- Corpo IL/le da incasso in controsoffitto in cartongesso, reatti elettronici, lampade 2X 2x36W, largh. 298mm, lungh. 1198mm, Tipo Zumtobel M.4+A-EC 2,5W T16 M600 + lampade e accessori o similare.
- codice apu: NF.E.052: COD. 42157444
- codice apu: NF.E.051: COD. 42157445 dimmerabile + trasformatore di 200-7
- codice apu: NF.E.055: Corpo IL/le di sicurezza tipo SA 1x24W con batteria ricaricabile e autonomia 1 ora, Fissa o volta, Tipo Iguzzini Mini4 Grande art. 5438 + lampade + accessori o similare
- Corpo IL/le circolare a plafone per posa a vista, corpo metallo, schermo policarb, lampada FLCOR, Tipo Prisma 4bd, Aura 28 Cubeign cert DAU 1/2008 sed. 42. 178 880 + sospensione, 22/30/50 o similare
- codice apu: NF.E.056: 1x18W Aura 28
- codice apu: NF.E.057: Corpo IL/le 3000 + circolare a plafone per posa a vista, corpo in policarb, schermo in vetro, lampada FLCOR, alimentatore elettronico 13W Tipo Prisma mod. Chip lando 25/C + lampade e accessori o similare
- codice apu: NF.E.058: Corpo IL/le quadrato IP55 da parete per posa a vista, corpo in AL pressofuso, reatti elettronici, lampada 1x18W, Tipo Iguzzini Radio Standard 7303 + lampade e accessori o similare
- codice apu: NF.E.060: Corpo IL/le da incasso, schermo INT 1x26W, Tipo Guzzini Rhomb + art. 9050.01+0+160.000 + lampade e accessori o similare
- codice apu: NF.E.061: Corpo IL/le di sicurezza 3W forma cubica con alimentatore, autonomia 1 ora, angolo + 2,5m da soffitto, Tipo Zumtobel Cubeign cert DAU 1/2008 sed. 42. 178 880 + sospensione, 22/30/50 o similare
- Proiettore IP66, corpo in alluminio, Tipo Guzzini/MIRROOR + lampade e accessori o similare
- codice apu: NF.E.062: lampada alogeno 50W / 12V con trafo elettronico incorporato, art. 8585+1181.024+1182.015+1688
- codice apu: NF.E.063: lampada a scarica 16T 1x22W + diffusore Lente Fresnel, art. 8585+1181.024+1182.015+1160.000
- codice apu: NF.E.064: Corpo IL/le di sicurezza 5E circolare da incasso, lampada LED 3W per ulm. centralizzata, Tipo Zumtobel Dolfin Rescite antipanic cod. 42177025 + lampade e accessori o similare
- Sigla quadro (vedi schema o blocchi) Identificazione suffissi quadri: 0= edificio residenziale S= Ausiliario residence e uffici A= Autoscuola direzionale C= Edificio sociale E= Area esterna
- Sigla circuiti (vedi schemi quadri elettrici) Identificazione suffissi circuiti: N= Alimentazione normale S= Alimentazione di sicurezza (sotto Ups) P= Alimentazione privilegiata (sotto gruppo elettrogeno)

Data	Revisione	Descrizione
22.09.2009	-	Progetto Esecutivo

Non scalare direttamente dal disegno. L'autore di questa rappresentazione non si assume alcuna responsabilita' peRogni dimensione ottenuta direttamente dal disegno. Se non viene data la misura, e' compito del ricevente di accertarsi dall'autore o direttamente in cantiere. Tutte le misure e posizioni degli elementi strutturali e degli impianti devono essere verificati sui disegni specifici.

Il Copyright di questo disegno appartiene a Politecnica - Ingegneria e Architettura. Il materiale di questo disegno non puo' essere riprodotto per sviluppare il progetto o per la realizzazione delle opere, a meno che Politecnica - Ingegneria e Architettura lo conceda con autorizzazione scritta.

COMUNE DI SCANDICCI

SCANDICCI CENTRO Srl

Scandicci Centro

Project Financing "Nuovo Centro Civico e Stazione Tramvia Veloce Firenze S.M.N.- Scandicci

PROGETTO ESECUTIVO



© copyright Politecnica - Ingegneria e Architettura, tutti i diritti riservati 2008

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Contatto
POLITECNICA
INGEGNERIA E ARCHITETTURA
FIRENZE
Viale Amendola, 8 Int.3 - 50121 Firenze
Tel. 055 2001616 - Fax. 055 2344896
polit@politecnica.it
www.politecnica.it

Titolo: Edificio Residenziale
Pianta Piano copertura
Locali tecnici

Scala @ A0	Numero disegno	
1:25	3485-ESE-IME-R-PI-13-REV-0	
Data	**Data Revisione**	**Revisione**
22.09.2009		0